



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA



**ODBORNÉ STANOVISKO
č. 00498/1/2014 – 3 – EZ**

**k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia
vydané podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z**

Názov zariadenia: VN káblové súbory radu COMPAX

Zaradenie zariadenia: elektrické zariadenie skupiny A písm. c
(podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č.1)

Typové označenie: CKM 24 kV 50 – 150
CKM 24 kV 95 – 240

Výrobca: CELLPACK Electrical Products, Nemecko

Spracovateľ dokumentácie: ELTECH CZ s. r. o., Krokova 993/14 Děčín, ČR

Žiadateľ o vydanie odborného stanoviska: ELTECH CZ s. r. o., Krokova 993/14 Děčín, ČR

Základné technické údaje:
Napäťová úroveň: 24 kV
Prierezy v mm²: - CKM 24 kV 50 – 150: 50 – 150 (Al); 50 – 120 (Cu)
- CKM 24 kV 95 – 240: 95 – 240 (Al); 95 – 185 (Cu)

Podklady na vydanie odborného stanoviska: uvedené v prílohe

Po posúdení predloženej dokumentácie zariadenia Technická inšpekcia, a. s. podáva toto

odborné stanovisko

konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Toto odborné stanovisko predložte inšpektorovi Technickej inšpekcie, a. s. pri skúške.

Dodávateľ bude informovať Technickú inšpekciu, a. s., pracovisko Bratislava o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.

V Bratislava dňa: 19. 3. 2014

za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Dušan Dolinský
vedúci oddelenia inšpektorov

240084

