TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.

CEOC INTERNATIONAL

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ODBORNÉ STANOVISKO
č. 02690/1/2013 – EZ

k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z

Názov zariadenia:	VN káblové súbory radu CELLPLUX
Typové označenie:	CWS 250A 24kV 16 – 95; CWS 250A 24kV 70 – 150; CGS 250A 24kV 25 – 95; CGS 250A 24kV 70 – 150; CTS 630A 24kV 25 – 70; CTS 630A 24kV 95 – 240; CTKS 630A 24kV 25 – 95; CTKS 630A 24kV 95 – 240; CTKS 630A 24kV 25 – 95/EGA; CTKS 630A 24kV 95 – 240/EGA; CKS 250A 24kV; CTKSA 24kV 5kA; CTKSA 24kV 10kA
Zaradenie zariadenia:	elektrické zariadenie skupiny A písm. c (podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č.1)
Výrobca:	CELLPACK Electrical Products Nemecko
Spracovateľ dokumentácie:	ELTECH CZ, s. r. o. Krokova 993/15 405 01 Děčín, ČR
Umiestnenie zariadenia:	súčasť elektrických sietí VN
Žiadateľ o vydanie odborného stanoviska:	ELTECH CZ s.r.o., Krokova 993/14, 405 01 DĚČÍN
Podklady na vydanie odborného stanoviska:	uvedené v prílohe

Po posúdení predloženej dokumentácie zariadenia Technická inšpekcia, a. s. podáva toto

odborné stanovisko

konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 12 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Toto odborné stanovisko predložte inšpektorovi Technickej inšpekcie, a. s. pri skúške.

Dodávateľ bude informovať Technickú inšpekciu, a. s., pracovisko Bratislava o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.

V Bratislava dňa: 10. 09. 2013

za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Dušan Dolinský
vedúci oddelenia inšpektorov

TECHNICKÁ INŠPEKCIA TI SLOVENSKÁ REPUBLIKA -1-

234143
OS9-017